

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告
 TEST REPORT OF NATIONAL BUILDING MATERIAL INDUSTRY HARDWARE
 AND PLUMBING EQUIPMENT QUALITY SUPERVISION AND TEST CENTER

产品名称 (Product Name)	钢制板式散热器	型号规格 (Type / Model)	22K 600×1000	
		商标 (Brand)	酷牌 COPA	
委托单位 (Client)	北京海融嘉年华科技有限公司	检验类别 (Test Category)	委托检验	
生产单位 (Manufacturer)	德国 COPA HEIZUNG 有限公司 (酷牌)	样品等级 (Grade of Sample)	合格品	
工程名称 (Name of Engineering)	—	到样日期 (Sample Arrived Date)	2009 年 04 月 27 日	
样品数量 (Quantity)	1 组	送样人 (Deliverer)	张祥	
样品状态 (Sample state)	完好	原编号或生产日期 (Serial Number or Production Date)	2008 年	
检验依据 (Reference Documents)	GB/T13754—1992 《采暖散热器散热量测定方法》			
检验项目 (Test Item)	散热量、金属热强度共 2 项			
检验日期 (Test Date)	2009 年 05 月 22 日	完成日期 (Accomplish Date)	2009 年 05 月 22 日	
	经检测，散热器散热量与计算温差关系为： $Q=7.462\Delta T^{1.373} \text{ (W)}$ 当 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 时 散热量 $Q=2277.09\text{W}$ 金属热强度 $q=1.11\text{W/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$			
检验结论 (Conclusion)	(检验报告专用章) 签发日期：2009 年 05 月 22 日			
备注 (Remark)	重量：31.68kg；连接方式：同侧连接，上进下出；安装位置：背部距墙 0.05m，底部距地 0.12m。 生产单位名称由委托单位提供。			
批准： (Approval)		审核： (Verification)		编写： (Compile)

